

IRETI

Spett.le
Comune di Cilavegna
Largo Marconi, 3
27024 CILAVEGNA (PV)
comune.cilavegna.pv@legalmail.it
tecnico@comune.cilavegna.pv.it
rlavezzi@comune.cilavegna.pv.it

30/01/2018

Oggetto: Acqua torbida nella rete di distribuzione cittadina – anomalia del 29/01/2018.

A seguito di un problema sulla rete di alimentazione elettrica, con probabili sbalzi di tensione, alle 17:45 circa del 29/01/2018 l'inverter a servizio della pompa dell'impianto "Petrarca" si è fermato. Questo ha fatto sì che l'alimentazione della rete idrica, per circa 1 ora, sia stata garantita solo dall'acqua accumulata nel serbatoio pensile. Come le volte scorse, l'uso del serbatoio ha causato il rilascio di acqua con sedimenti, con conseguenti segnalazioni di acqua sporca da parte dei cittadini residenti più prossimi all'impianto.

Alle ore 18:40 si è provveduto a ripristinare il funzionamento dell'inverter della pompa e contestualmente ad operazioni di spurgo sia sulla rete sia presso gli utenti.

Ad oggi la situazione risulta essere ritornata nella norma.

Tuttavia, se dovessero esserci ulteriori segnalazione presso i nostri operatori, provvederanno ad eseguire gli interventi e gli spurghi del caso.

Allegiamo alla presente la comunicazione agli utenti che affiggeremo presso i principali esercizi commerciali della Città.

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni.

Distinti saluti.

IRETI S.p.A.
Ing. Giovanni Gnocchi

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



ACQUA TORBIDA 29 GENNAIO 2018

SI INFORMA CHE UN GUASTO ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'IMPIANTO D'ACQUEDOTTO HA CAUSATO IL FERMO DI ALCUNE POMPE NELLA SERATA DEL 29 GENNAIO C.A..

ALCUNI UTENTI HANNO SEGNALATO LA PRESENTA DI ACQUA TORBIDA IN USCITA DAI RUBINETTI.

GLI ADDETTI SONO INTERVENUTI SIA PER RIPRISTINARE IL GUASTO SIA PER PROVVEDERE AGLI SPURGHİ PRESSO GLI UTENTI CHE HANNO SEGNALATO L'ANOMALIA.

CI SI SCUSA PER L'INCONVENIENTE E SI CHIEDE, QUALORA IL FENOMENO DOVESSE RIPRESENTARSI, DI TELEFONARE IMMEDIATAMENTE AL

N° VERDE 800 92.93.93

PER CONSENTIRE AGLI ADDETTI DI PROVVEDERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE A RISANARE LA SITUAZIONE.

Cilavegna 30 gennaio 2018