



COMUNE DI CILAVEGNA (PV)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO REDATTA AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278 D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”



	PROGETTO DI FATTIBILITÀ			
2	Database di Censimento: Impianti Ante Operam			
Stato / Codice progetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ Pdf 0183_0		Codice di classif. elaborato DB PF-0183_0		Pag. 1 di 20
<u>Progettista Responsabile:</u> Esperto Gestione Energia Reg. Numero EGE_0053 rilasciato da KIWA Dott.Ing. Luca Moscatello				
UNITÀ RESPONSABILE: ENGINEERING & OPERATIONS - PROGETTAZIONE				
0 Prima Emissione	L'evidenza di verifica e approvazione come da procedura di progettazione secondo ISO 9001 sono registrate a sistema informativo aziendale Salesforce			22/06/2018
	C.F. Fiorenti	R. Piddu	L. Moscatello	
Revisione	Incaricato	Verifica Responsabile PRG	Approvazione Responsabile IOP	Data

INDICE

1 PREMESSA.....3

2 DATABASE DEI PUNTI LUCE.....3

1 PREMESSA

I dati di censimento sono stati sintetizzati in un foglio di calcolo excel che riassume tutte le caratteristiche tecniche degli impianti e nelle planimetrie in formato dwg che individuano l'ubicazione di ciascun centro luminoso sul territorio:

- Elaborato 2, "Database di Censimento: Impianti Ante Operam"

che elenca le caratteristiche puntuali di ciascun centro luminoso presente sul territorio, come codice di riferimento, indirizzo, geometria della strada, tipo di sostegno, tipo di apparecchio, tipo e potenza di lampada.

Il posizionamento in planimetria dei singoli punti luce è invece riportato nell'elaborato:

- Elaborato 3.1, "Punti Luce IP Ante Operam"

che individua l'ubicazione di ciascun centro luminoso sul territorio.

La consultazione combinata dei due citati documenti consente un'ampia e dettagliata lettura della situazione attuale degli impianti di pubblica illuminazione del Comune.

Di seguito la legenda associata a ciascuna caratteristica disponibile per ogni colonna della tabella in oggetto:

n° QE	Codice numerico di censimento, è il codice che identifica il quadro elettrico di pertinenza che alimenta il punto luce
n° targa	Codice numerico di censimento, è il codice che identifica il punto luce, riportato fisicamente anche sul sostegno tramite etichetta
n° foto	È un numero che identifica la fotografia (nome file) che ritrarre il complesso luminoso in oggetto
indirizzo	È il nome della via/piazza/viale/ecc dove è installato il punto luce
categoria illuminotecnica	Indica la categoria illuminotecnica di progetto assegnata alla strada ove è ubicato l'apparecchio luminoso in oggetto
Proprietà	Indica il proprietario dell'impianto di pubblica illuminazione
Promscuità	Indica l'eventuale tipo di promiscuità con l'impianto dell'ente distributore (elettrica, meccanica, nessuna)
Forfait	Indica se l'energia assorbita dal punto luce è contabilizzata a misura tramite contatore oppure a forfait tramite un canone flat
Tipo sostegno ante	Indica la categoria che identifica rapidamente le principali caratteristiche tipiche del sostegno (Testapalo, frusta, sbraccio a prete, ecc.)
Materiale sostegno ante	È il tipo di materiale con cui è realizzato il sostegno
H sostegno ante	È l'altezza del punto luce dal suolo, espressa in metri
Tipo linea ante	Indica la tipologia di linea elettrica montante che alimenta l'apparecchio (interrata, a parete, su palificazione)
q.tà apparecchi ante	indica la quantità di apparecchi presenti sul sostegno per la determinata tipologia trattata nella riga in oggetto
tipo apparecchio ante	Indica la categoria che identifica rapidamente le principali caratteristiche tipiche dell'apparecchio (stradale, proiettore, arredo, incassi, ecc.)
ottica cut-off ante	Indica se il tipo di ottica dell'apparecchio è cut-off, importante ai fini della produzione di inquinamento luminoso
tipo sorgente ante	Indica il tipo di sorgente luminosa equipaggiata sull'apparecchio (sodio alta pressione, vapori di mercurio, led, ecc.)
potenza sorgente ante	Indica la potenza nominale della sorgente luminosa, espressa in W
potenza compresi accessori ante	Indica la potenza della sorgente luminosa compresi gli accessori, espressa in W
H ante	Indica le ore annue totali di funzionamento del complesso luminoso
Hr ante	Indica le ore annue di funzionamento del complesso luminoso in regime di regolazione del flusso
coeff. Riduzione potenza ante	Indica la riduzione di potenza del complesso luminoso in regime di regolazione del flusso
Energia kWh ante	Indica l'energia annua assorbita dal complesso luminoso, espressa in kWh

2 DATABASE DEI PUNTI LUCE

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0014	0001-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433,00	4200	0	1	1909,53
0014	0002-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433,00	4200	0	1	1909,53
0014	0003-001	CORSO ROMA	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433,00	4200	0	1	1909,53
0013	0004-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0005-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0006-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0007-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0008-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0009-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0010-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0011-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0012-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0013-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0014-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0015-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0016-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0017-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0018-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0019-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0020-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0021-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0022-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0013	0023-001	CORSO ROMA	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0024-001	CORSO ROMA	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0025-001	CORSO ROMA	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0026-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0027-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0028-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0029-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0030-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0031-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0032-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0033-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0008	0034-001	CORSO ROMA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0008	0035-001	CORSO ROMA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0008	0036-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0008	0036-002	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0008	0037-001	VIA PIZZARELLI	M4	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0018	0038-001	VIA PIZZARELLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0018	0039-001	VIA PIZZARELLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0018	0040-001	VIA PIZZARELLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0000	0041-001	VIA PIZZARELLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0000	0042-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0000	0043-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coef. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0000	0044-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0000	0045-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0046-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0047-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0048-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO		CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0049-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0050-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0051-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0009	0052-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0009	0053-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0009	0054-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0008	0055-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0008	0055-002	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0005	0056-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277,00	4200	0	1	1221,57
0005	0057-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277,00	4200	0	1	1221,57
0005	0058-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277,00	4200	0	1	1221,57
0005	0059-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO SU FUNE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277,00	4200	0	1	1221,57
0005	0060-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO PRECORDATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277,00	4200	0	1	1221,57
0005	0061-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0005	0062-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0063-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0064-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0065-001	SP102	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0066-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0067-001	LARGO GUGLIELMO MARCONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0068-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0069-001	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	PALO ORNAMENTALE	GHISA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ALTRO	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0005	0069-002	VIA FRATELLI CAIROLI	M4	PALO ORNAMENTALE	GHISA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ALTRO	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0005	0070-001	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	M4	PALO ORNAMENTALE	GHISA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ALTRO	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0005	0070-002	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	M4	PALO ORNAMENTALE	GHISA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ALTRO	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0005	0071-001	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0072-001	SP102	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0073-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0074-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0075-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	ALTRO	8,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0000	0076-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0077-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	ALTRO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0078-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	ALTRO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0079-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	ALTRO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0081-001	PIAZZA LIBERAZIONE	M4	ALTRO	ALTRO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0005	0082-001	VICOLO PARROCCHIALE	M4	ALTRO	ALTRO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0018	0083-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0084-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0085-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coefficiente di riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0018	0086-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0087-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0088-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0089-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0090-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0091-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0092-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0093-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0094-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0095-001	VIA KARL MARX	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0096-001	VIA ALESSANDRO MANZONI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0000	0097-001	VIA ALESSANDRO MANZONI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0098-001	VIA ALESSANDRO MANZONI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0099-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0100-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0101-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0102-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0103-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0104-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0105-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0106-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0107-001	VIA PAVIA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0108-001	VIA PAVIA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0109-001	VIA PAVIA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0110-001	VIA BOREGGIO	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0111-001	VIA PAVIA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0112-001	VIA PAVIA	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0113-001	VIA PAVIA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0114-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0025	0115-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0116-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0117-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0118-001	VIA GIOSUÈ CARDUCCI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0012	0119-001	SP6	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0012	0120-001	SP6	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0012	0121-001	SP6	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0012	0122-001	SP6	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0123-001	SP6	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO		NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0124-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0125-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0000	0126-001	SP6	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0013	0127-001	SP6	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0013	0128-001	SP6	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0129-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0130-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0131-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0132-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0133-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0134-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0135-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0136-001	SP6	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0013	0137-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0013	0138-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0013	0139-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0013	0140-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0013	0141-001	VIA VERNAZZOLA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0142-001	VIA VERNAZZOLA	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0143-001	VICOLO F. CAVALLOTTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0144-001	VICOLO F. CAVALLOTTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0145-001	VICOLO F. CAVALLOTTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0146-001	VICOLO F. CAVALLOTTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0026	0147-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0148-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0149-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0150-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0151-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0152-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0026	0153-001	VICOLO VIGEVANO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0011	0154-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0011	0154-002	VIA II GIUGNO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0011	0155-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0156-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0157-001	VICOLO ALESSANDRO VOLTA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0158-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0159-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0160-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0161-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0162-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0163-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0164-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0011	0165-001	VIA II GIUGNO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0166-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0167-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0168-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0169-001	VIA II GIUGNO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0170-001	VIA RONCATE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0171-001	VIA RONCATE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0172-001	VIA RONCATE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0173-001	VIA GIUSEPPE CAMPANA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0011	0174-001	VIA GIUSEPPE CAMPANA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0011	0175-001	VIA RONCATE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0011	0176-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0011	0177-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0011	0178-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0179-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0180-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0181-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0182-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0183-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0184-001	SP102	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0185-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0186-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0187-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0188-001	VICOLO FRATELLI TURATI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0189-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0190-001	VICOLO OROPA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0191-001	VICOLO OROPA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0192-001	VICOLO OROPA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0193-001	VICOLO OROPA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0194-001	VICOLO OROPA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0195-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0196-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0197-001	SP102	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0198-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0199-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0200-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0201-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0202-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0005	0203-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0005	0204-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0005	0205-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0005	0206-001	SP102	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0017	0207-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0208-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0209-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0210-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0211-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0212-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0213-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0214-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0017	0215-001	VIA XX SETTEMBRE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0005	0216-001	SP102	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	11,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0011	0217-001	VICOLO MACCAFERRI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0011	0218-001	VICOLO MACCAFERRI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0005	0219-001	SP102	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0220-001	SP102	M3	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0221-001	SP102	M3	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0222-001	SP102	M3	ALTRO	ERRO VERNICIATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0223-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0224-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0005	0225-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0002	0227-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0002	0228-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0002	0229-001	SP102	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0002	0232-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0002	0232-002	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0002	0233-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0234-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0235-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0236-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0237-001	VICOLO GAETANO DONIZZETTI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0238-001	VICOLO GAETANO DONIZZETTI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0239-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0240-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0003	0241-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0003	0242-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0003	0243-001	VICOLO GIACOMO PUCCINI	M4	PALO	CEMENTO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0003	0244-001	VICOLO GIACOMO PUCCINI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0245-001	VICOLO GIACOMO PUCCINI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0246-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0247-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0248-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0249-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0250-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0251-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0252-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0253-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0254-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0254-002	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57

DB PF-0183 0

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0002	0307-001	VIA G. BORGINI	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0002	0308-001	VIA G. BORGINI	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0004	0309-001	VIA G. BORGINI	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0004	0310-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0311-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0312-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0313-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0314-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0315-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0316-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0004	0317-001	VIA GIOVANNI XXIII	M4	PALO	FERRO ZINCATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0004	0318-001	VIA GIOVANNI XXIII	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0004	0319-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0004	0320-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0001	0321-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0322-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0324-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83	4200	0	1	366,03
0001	0325-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	BRONZO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0326-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	BRONZO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0327-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0001	0328-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	BRONZO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0329-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	BRONZO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0330-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	BRONZO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0331-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0332-001	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0333-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0334-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0335-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0336-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0337-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0338-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0339-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0005	0340-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0341-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0342-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0343-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0344-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0345-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0346-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0347-001	VIA VECCHIARINO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0348-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0349-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0350-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0351-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0352-001	VIA VECCHIARINO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	Coef. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0000	0353-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0354-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0355-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0356-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0357-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0358-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0001	0359-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0360-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0361-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0362-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0363-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0364-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0365-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0001	0366-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0001	0368-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0369-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0001	0370-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0007	0371-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0007	0372-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0007	0374-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0007	0375-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0007	0376-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0007	0377-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0378-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0006	0379-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0380-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0381-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0382-001	VICOLO V. MONTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0006	0383-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0384-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0385-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0386-001	VIA GIUSEPPE UNGARETTI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0387-001	VIA GIUSEPPE UNGARETTI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0388-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0389-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0390-001	VICOLO GIUSTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0391-001	VICOLO GIUSTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0392-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0393-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0394-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0395-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	VETRORESINA	5,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0396-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	VETRORESINA	3,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0397-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	VETRORESINA	3,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0398-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0018	0399-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0400-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0401-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0018	0402-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0407-001	VIA EUGENIO MONTALE	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0408-001	VIA EUGENIO MONTALE	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0409-001	VIA EUGENIO MONTALE	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	Coef. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0006	0412-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	9,00	CONDUTTORI NUDI	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0413-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	ALTRO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0414-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0415-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0416-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0006	0417-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0418-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0419-001	VICOLO UGO FOSCOLO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO SU FUNE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0420-001	VICOLO UGO FOSCOLO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0421-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0422-001	VICOLO OMODEO	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0423-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0424-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0425-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0426-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0427-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0428-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0429-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0430-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0431-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0432-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0433-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0006	0434-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0435-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0436-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0437-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0438-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0439-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0440-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0441-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0442-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0443-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	PALO	VETRORESINA	4,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0444-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0445-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0446-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0447-001	VIA SCALDASOLE	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0006	0448-001	VIA SCALDASOLE	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0449-001	VIA RAPISARDI	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0450-001	VIA RAPISARDI	M3	ALTRO	ALTRO	7,00	NON PRESENTE	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0451-001	VIA RAPISARDI	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0452-001	VIA RAPISARDI	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0453-001	VIA RAPISARDI	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0019	0454-001	VIA RAPISARDI	M3	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione Intensità ante	Energia kWh ante
0019	0455-001	VIA VIGNARELLO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0019	0456-001	VIA VIGNARELLO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0457-001	VIA VIGNARELLO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0457-002	VIA VIGNARELLO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0458-001	VIA RAPISARDI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0019	0459-001	VIA RAPISARDI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0019	0460-001	VIA RAPISARDI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0019	0460-002	VIA RAPISARDI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0019	0461-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0462-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0463-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0464-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0019	0465-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0466-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0467-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0468-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0469-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0470-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0471-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0472-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0473-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0021	0474-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0021	0475-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0021	0476-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0019	0477-001	VIA RAPISARDI	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0478-001	VICOLO GIOVANNI PASCOLI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0479-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0020	0480-001	VIA GRAVELLONA	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433	4200	0	1	1909,53
0020	0481-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433	4200	0	1	1909,53
0020	0482-001	VIALE INDUSTRIA	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	15,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	400	433	4200	0	1	1909,53
0020	0483-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0020	0484-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0020	0485-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0020	0486-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0020	0487-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0020	0488-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0022	0489-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0016	0490-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0491-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0492-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0493-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0494-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0495-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0496-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0016	0497-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0016	0498-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0016	0499-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0016	0500-001	SP192	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0007	0501-001	SP192	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0012	0502-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0503-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0504-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0505-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0506-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0507-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0012	0508-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0022	0511-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0022	0512-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0513-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0514-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0515-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0515-002	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0516-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0517-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0518-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0519-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0520-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0521-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0522-001	VIA LEONARDO DA VINCI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0523-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0524-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0525-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0022	0526-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0527-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0528-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0529-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0530-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0531-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0024	0532-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0533-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0534-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0535-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0024	0536-001	VIA GALILEO GALILEI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0023	0537-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0538-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0023	0539-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0540-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0023	0541-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0542-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0543-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0544-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0545-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0546-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0023	0547-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0548-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0549-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0550-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0023	0551-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0023	0552-001	VIA R. COLLI	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0008	0553-001	VIA DEI MILLE	M3	ALTRO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0008	0554-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0008	0555-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0008	0556-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0008	0557-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0008	0558-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0008	0559-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	7,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0561-001	VICOLO NINO BIXIO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83,00	4200	0	1	366,03
0000	0562-001	VICOLO NINO BIXIO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0563-001	VICOLO CALATAFINI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0000	0564-001	VICOLO CALATAFINI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0016	0565-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0566-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0028	0567-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0568-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0569-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0570-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0571-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	ERRO VERNICIATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0572-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0028	0573-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0574-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0575-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0576-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0577-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0578-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0579-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0580-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0581-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0582-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0583-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0584-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0585-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0015	0586-001	VIA ENRICO BERLINGUER	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
0000	0587-001	VIA SANT'ANNA	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0588-001	VIA SANT'ANNA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0589-001	VIA SANT'ANNA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0590-001	VICOLO SILVIO PELLICO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0591-001	VICOLO SILVIO PELLICO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0592-001	VICOLO SILVIO PELLICO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0593-001	VICOLO SILVIO PELLICO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0594-001	VICOLO CESARE BATTISTI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0595-001	VICOLO CESARE BATTISTI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0596-001	VICOLO CESARE BATTISTI	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0597-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0598-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0599-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0600-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0601-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0602-001	VICOLO GOFFREDO MAMELI	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0603-001	VICOLO GOFFREDO MAMELI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0000	0604-001	VICOLO NAZARIO SAURO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0605-001	VICOLO ROSSELLI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0606-001	VICOLO ROSSELLI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83,00	4200	0	1	366,03
0000	0607-001	VICOLO ENRICO TOTI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0608-001	VICOLO A. OMODEO SALÈ	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0609-001	VICOLO NINO BIXIO	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0610-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0611-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0612-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0613-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0614-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0615-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0616-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0617-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0618-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0619-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	PALO	CEMENTO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0620-001	LOCALITA' CASE NUOVE	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	50	56,50	4200	0	1	249,17
0000	0630-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO		NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0631-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO		NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0632-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO		NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0002	0634-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0635-001	VIA EUGENIO MONTALE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0636-001	VIA EUGENIO MONTALE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0023	0637-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0023	0638-001	VIA ENRICO FERMI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0006	0639-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0640-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0641-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0006	0642-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione Intensità ante	Energia kWh ante
0000	0643-001	SP102	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0644-001	VIA LODOVICO ARIOSTO	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0004	0660-001	VIA G. BORGINI	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0661-001	VIA G. BORGINI	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0004	0662-001	VIA G. BORGINI	M3	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0663-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0664-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0665-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0666-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0667-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0668-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0027	0669-001	VIA RISERIA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	125	139,38	4200	0	1	614,64
0000	0816-001	VICOLO FRATELLI TURATI	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	6,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA APERTA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0002	0900-001	VIA LODOVICO ARIOSTO	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0901-001	VIA LODOVICO ARIOSTO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0902-001	SP102	M3	BRACCIO ORNAMENTALE	FERRO ZINCATO	6,00	NON PRESENTE	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0903-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0904-001	VIA GIACOMO MATTEOTTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0906-001	SP102	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0001	0907-001	VIA ACHILLE GRANDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0908-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0909-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	0910-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83,00	4200	0	1	366,03
0000	0911-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	ALTRO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83,00	4200	0	1	366,03
0006	0912-001	VIA DANTE ALIGHIERI	M4	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	CONDUTTORI NUDI	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0000	0913-001	VIA FRANCESCO PETRANCA	M4	PALO	CEMENTO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0914-001	SP192	M3	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0915-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	NON CONFORME ALLA LR 17/00	Vapori di mercurio	80	89,92	4200	0	1	396,55
0000	0916-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	0917-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	CEMENTO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0008	0918-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0008	0919-001	VIA DEI MILLE	M3	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
1001	5000-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5001-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5002-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5003-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5004-001	VIALE ARTIGIANATO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5005-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5006-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5007-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5008-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5009-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5010-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5011-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5012-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
1001	5013-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coefficiente Riduzione potenza ante	Energia kWh ante
1002	5014-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5015-001	VIALE ARTIGIANATO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5016-001	VIALE ARTIGIANATO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5017-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5018-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5019-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5019-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5020-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5020-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5021-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5021-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5022-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5022-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5023-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5023-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5024-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5024-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5025-001	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
1002	5025-002	SP192	M3	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0502	5026-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	250	277	4200	0	1	1221,57
0502	5027-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0502	5028-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0502	5029-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0502	5030-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0502	5031-001	VICOLO PRIVATA CONTI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173,00	4200	0	1	762,93
0502	5032-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0502	5033-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	PALO	FERRO ZINCATO	8,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0502	5034-001	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR	M4	PALO	FERRO ZINCATO	12,00	CAVO INTERRATO	1	PROIETTORE	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0503	5035-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0503	5036-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0503	5037-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0503	5038-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0503	5039-001	VIA SALVATORE QUASIMODO	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0504	5040-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0504	5041-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0504	5042-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	5043-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	5044-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0505	5045-001	VIA RONCATE	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0505	5046-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0505	5047-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0505	5048-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0505	5049-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0505	5050-001	SP6	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93

n° QE	n° targa	indirizzo	categoria illuminotecnica	tipo sostegno ante	materiale sostegno ante	h sostegno ante	tipo linea	q.tà apparecchi ante	tipo apparecchio ante	ottica cut-off ante	tipo sorgente ante	potenza sorgente ante	potenza compresi accessori ante	H ante	Hr ante	coeff. Riduzione intensità ante	Energia kWh ante
0506	5051-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5052-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5053-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5054-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5055-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5056-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5057-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5058-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5059-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5060-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5061-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5062-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0506	5063-001	VIA GIUSEPPE VERDI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	5064-001	VIA DEI MILLE	M3	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83	4200	0	1	366,03
0000	5065-001	VICOLO NINO BIXIO	M4	BRACCIO	ERRO VERNICIATO	7,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	70	83,00	4200	0	1	366,03
0029	5066-001	VIA SANT'ANNA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0029	5067-001	VIA SANT'ANNA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
0029	5068-001	VIA SANT'ANNA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO PRECORDATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	100	118	4200	0	1	520,38
0000	5069-001	VIA MONTEGRAPPA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	NON PRESENTE	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	LED	24	30,30	4200	0	1	133,62
0504	5070-001	VIA RAMPONATA	M4	PALO	FERRO ZINCATO	9,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	LED	66	80,70	4200	0	1	355,89
0013	5071-001	VIA ROMA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	LED	48	58,90	4200	0	1	259,75
0013	5072-001	VIA ROMA	M3	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	LED	48	58,90	4200	0	1	259,75
0025	da censire	VIA CARDUCCI	M4	PALO	FERRO ZINCATO	10,00	CAVO INTERRATO	1	ARMATURA CHIUSA	CONFORME ALLA LR 17/00	Sodio alta pressione	150	173	4200	0	1	762,93
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03
7000	da censire	PARCO RODARI	C4/P2	PALO	FERRO ZINCATO	6,00	CAVO INTERRATO	1	ARREDO URBANO	CONFORME ALLA LR 17/00	Ioduri Metallici	70	83,00	4200	0	1	366,03