



Spett.le
Comune di Cilavegna
Largo Marconi, 3
27024 CILAVEGNA (PV)
comune.cilavegna.pv@legalmail.it

Spett.le
ATS di Pavia
protocollo@pec.asl.pavia.it

Spett.le
ASM Vercelli
asmvercelli@pec.asmvercelli.it

13/11/2018

Oggetto: **Riscontro a comunicazione ATS Pavia prot. 0052348/2018 del 13/11/2018 e Comune di Cilavegna prot. 9267 del 13/11/2018.**

Con riferimento alle segnalazioni di cui alle comunicazioni citate in oggetto, riferiamo quanto segue.

Nella mattinata di Domenica 11/11 si è verificato il blocco della pompa principale dell'impianto di via Petrarca (causa anomalia inverter dovuta probabilmente a sbalzi di tensione sulla rete - il sistema di monitoraggio esistente non consente di avere ulteriori informazioni su quali possono essere state le cause). Dopo le prime segnalazioni di carenza d'acqua alle ore 9.45 circa gli operatori di ASM Vercelli si sono portati sul posto ed hanno semplicemente riavviato l'impianto mediante reset dell'inverter. Il servizio è stato ripristinato circa 2 ore dopo la prima segnalazione.

Non è giunta alcuna telefonata da parte dell'impianto di allarme per "livello minimo" del serbatoio benchè il sistema di teleallarme funzioni regolarmente (tutte le notti giunge la segnalazione di alto livello del serbatoio durante i contro-lavaggi).

Al momento l'impianto di via Petrarca e l'impianto di via Di Vittorio risultano regolarmente in funzione.

I controlavaggi dell'impianto di via Petrarca vengono eseguiti in automatico; non abbiamo evidenze che i controlavaggi non siano stati eseguiti. Tuttavia, a volte i "micron" di contatto di alcune valvole non chiudono perfettamente bloccando il sistema di controlavaggio; tale anomalia viene segnalata dal combinatore telefonico. In questi casi, successivamente a tale anomalia, l'operatore interviene sbloccando il sistema in manuale: a seguito di queste manovre possono sorgere problemi di acqua sporca. (ad es. sabato 10/11 e stamane 13/11)

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Alessandria,
Cod. Fisc. e P. IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



E' stata avviata la ricerca urgente del micron per la sua sostituzione.

Le segnalazioni di acqua sporca pervenuteci (5 negli ultimi 4 giorni, sabato 10/11 e martedì 13/11) sono state gestite tramite spurghi puntuali presso gli utenti che hanno lamentato la problematica.

Le analisi condotte ieri pomeriggio con strumenti portatili sulla rete hanno evidenziato valori di Ferro e Manganese nella norma.

Come da richiesta del Sindaco, ASM Vercelli è stata autorizzata a far monitorare il controlavaggio dal dipendente Paoletti.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

PER IRETI S.p.A.
Ing. Giovanni Gnocchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Gnocchi". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.